

И.о. заместителя прокурора
г.Каменска-Уральского младшему
советнику юстиции
М.А.Ивановой

Муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-медико-социального сопровождения» (далее ЦПМСС) рассмотрено представление Прокуратуры города Каменска-Уральского от 10.09.2025 №02-24-2025 с приглашением представителя Прокуратуры города Каменска-Уральского 10.10.2025 в 10.00.

Представление рассмотрено в присутствии представителя прокуратуры г. Каменска-Уральского помощника прокурора Каменской Н.А.

На сегодняшний день нами устранены нарушения:

1. в ЦПМСС имеется обновленная инструкция о мерах пожарной безопасности, приказ №52-Д от 15.09.2025г., все работники ЦПМСС с инструкцией ознакомлены;
2. определен порядок и сроки работ по очистке вентиляционных камер, приказ от 15.09.2025 г. №54-Д;
3. на втором этаже в холле огнетушитель углекислотный заменили на порошковый.

Нарушения, которые мы не можем устранить самостоятельно:

1. исправное состояние автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, а именно:
 - пожарные извещатели выработали срок эксплуатации, заявленный заводом изготовителем - 10 лет; кабельные линии пожарной сигнализации и оповещения подлежат замене по сроку службы и не отвечают современным требованиям пожарной безопасности, а именно не отвечают требованиям пожаростойкости:
 - не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения функций подразделений пожарной охраны и полной эвакуации людей в безопасную зону;
 - шлейфы пожарной сигнализации выполнены кабелем ТРП 2*0,5 и кабелем КСПВ (на указанных объектах сертификаты на прокладку кабельных линий и электропроводов по пожарной опасности отсутствуют);
2. Помещение электрощитовой в подвале с категорией В-4 отделено противопожарной дверью от выхода на лестницу на 1 этаж. Противопожарная дверь от электрощитовой в подвал отсутствует, имеется обычная дверь.

3. Отсутствует договор на техническое обслуживание систем противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре). Организации Каменска-Уральского, осуществляющие техническое обслуживание АПС, отказались заключать с нами договор, пока не будет отремонтирована крыша и заменена АПС;

4. Эвакуация со второго этажа через наружную металлическую лестницу ограничена, так как лестница не прошла испытания, требуется замена.

ЦПМСС оказывает психолого-педагогическую помощь детям от 0 до 18 лет, их родителям, законным представителям. Ежегодно около 3000 детей, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, девиантным поведением, с нарушениями социализации и адаптации, в том числе дети из семей участников СВО, получают бесплатно диагностико-консультативную и коррекционно-развивающую помощь в ЦПМСС.

В помещения по адресу ул.Уральская д.43 ЦПМСС находится с 2010 года. Протечки крыши стали появляться с 2016 года, вследствие установки на крыше вышки сотовой связи летом 2015г. (высота вышки 32 м, что оказывает механическое воздействие и нарушает целостность конструкции крыши, вызывает протечки потолков помещений на втором этаже). Ежегодно писали обращения к собственнику крыши, местной общественной организации «Каменскому межрайонному обществу охотников и рыболовов», председатель Костромин В.В. В 2018 году собственником был сделан косметический ремонт потолка зала и холла на втором этаже, а также мягкой кровли на крыше. Но протечки появились снова уже осенью 2018 года. С осени 2018 года зал закрыт.

Ежегодно, с 2018 года, информируем учредителя о необходимости замены АПС вследствие износа и решения вопроса с ремонтом протекающей крыши.

Учредителем в сентябре 2025 года принято решение о переезде ЦПМСС.

С Лицом, ответственным за пожарную безопасность в ЦПМСС, проведена беседа, указано на необходимость строгого контроля за соблюдением мер пожарной безопасности.

Директор ЦПМСС

С.В.Карпова