



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Свердловской области

Прокуратура города
Каменска-Уральского

пр. Победы, д. 97а,
г. Каменск-Уральский, Россия, 623418

10.09.2025 На № 02-24-2025

Директору МБУ «Центр психолого-
медико – социального
сопровождения»

Карповой С.В.

ул. Уральская, д. 43, г. Каменск –
Уральский, Свердловская область

zpmss.k-ur@yandex.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой г. Каменска – Уральского проведена проверка на предмет соблюдения противопожарного состояния объектов, задействованных в проведении досрочных выборов Губернатора Свердловской области в 2025 году.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что избирательный участок №1897 расположен в здании МБУ «Центр психолого – медико – социального сопровождения (г. Каменск– Уральский, ул. Уральская, д. 43).

Вместе с тем, в прокуратуру города поступила информация от отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности в ходе проведения профилактического визита в здании МБУ «Центр психолого – медико – социального сопровождения (г. Каменск– Уральский, ул. Уральская, д. 43).

В ходе визита установлено следующее.

1. На объекте защиты отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности, разработанная не в соответствии с разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», что является нарушением п. 2, раздел XVIII Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

2. Не обеспечена безопасность путей эвакуации со второго этажа через наружную металлическую лестницу. Лестница не прошла испытания, не пригодна к дальнейшей эксплуатации, п.2 ч.2 ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также п. 176 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;

3. Не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов

и отложений с соответствием соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Акты не представлены, что является нарушением ст. 56, 85 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;

4. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, что является нарушением ст. 3, ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 54, п. 7 ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1, п. 2, п. 3, п. 8, приложение 1 пп. 5, приложение 5 пп. 15 Постановления Правительства РФ №1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ; п. 4.5, п. 4.8, п. 4.9 разд. 4 СП 6.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; п. 6.6.1, п. 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

5. В помещениях разных классов функциональной пожарной опасности и категории по взрыво-, пожароопасности не разделены между собой противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости с соответствующим заполнением, а именно электрощитовая с категорией В-4 не отделена противопожарной дверью от складов категории В-2, что является нарушением ст. 4, ст. 6, ст. 52, ст. 57, ст. 58, ст. 59, ст. 78, ст. 88, ст. 139 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

6. На втором этаже здания расположены огнетушители, класс тушения пожара которого не соответствует материалам, расположенным в помещении (огнетушитель ОУ не используется для тушения пожаров класса А – пожары твердых веществ, что является нарушением п. 397 Правил противопожарного режима в РФ;

7. Отсутствует договор на техническое обслуживание систем противопожарной защиты (автоматический установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре п. 54 Правил противопожарного режима в РФ.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности» правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О техническом регулировании», Федеральный закон «О пожарной безопасности» и настоящий Федеральный закон, в соответствии с которыми разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты (продукции).

Согласно ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» разработаны Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

В силу ст.ст. 2, 45 Конституции Российской Федерации, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.

Согласно п. 3 ст. 3 «Конвенции о правах ребенка», государства - участники конвенции обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.

На основании п.п. 2 и 15 ч. 3 ст. 28, 41 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к компетенции образовательного учреждения относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями. Образовательные учреждения должны создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, обязаны создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Указанные учреждения несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных законом к их компетенции, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В нарушение указанных выше норм должностными лицами МБУ «Центр психолого– медико – социального сопровождения» не в полном объеме приняты меры, направленные на обеспечение пожарной безопасности, что создает угрозу жизни и здоровью граждан, и имуществу в период проведения выборов, а также в период образовательного процесса.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6, ст. 22, ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно и в кратчайшие сроки рассмотреть настоящее представление. Принять меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

Рассмотреть представление с участием помощника прокурора г. Каменска – Уральского.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц, допустивших нарушения законодательства, к предусмотренной законом ответственности.

В случае привлечения работников, допустивших нарушения законодательства, к дисциплинарной ответственности, приложить копии приказов о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру г. Каменска-Уральского по адресу: пр. Победы, 97а, в письменной форме в месячный срок с момента получения представления.

Разъясняю, что в случае неисполнения требований прокурора виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ

И.о. заместителя прокурора
г. Каменска-Уральского

младший советник юстиции

М.А. Иванова